

 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>		 <p>SMART WATER MANAGEMENT FVG</p>
 <p>PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 - Componente C4 - Investimento 4.2</p> <p>FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO ORIENTALE</p>	<p>Rete di imprese "Smart Water Management FVG"</p>	
		<p>PAG. 1 di 1</p>
	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUMENTI SMART IN RETE O NEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E DI RIDUTTORI DI PRESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PRESSIONI IN RETE</p>	

Scadenza termine per quesiti 20/04/2023

Richieste di chiarimento e risposte (riportate sinteticamente) al 21/04/2023

- *In riferimento alla voce di EPU 1.7 – Elettromagnetico a tronchetto, a batteria o alimentati da rete elettrica viene descritto un sistema di verifica della funzionalità strumentale Heartbit integrato per l'esecuzione in continuo di test di autodiagnosi. Da ricerche di mercato abbiamo constatato che tale sistema risulta fornito solamente da un produttore rendendo vincolante la scelta di quest'ultimo per la fornitura. Si chiede pertanto se l'utilizzo del sistema Heartbit risulta inderogabile ai fini della presentazione dell'offerta tecnica.*

In riferimento alla voce di EPU 1.7 – Elettromagnetico a tronchetto, a batteria o alimentati da rete elettrica, sarà ritenuta valida e conforme l'offerta di prodotto dotato di sistema di verifica della funzionalità strumentale Heartbit o equivalente integrato per l'esecuzione in continuo di test di autodiagnosi.